

Baxi Climatización, S.L.U. con domicilio fiscal en C/ López de Hoyos, 35 de Madrid, como fabricante y distribuidor en España de bombas de calor

DECLARA:

Que el SCOP en calefacción y el SEER en refrigeración según la UNE 14825 con temperaturas de impulsión de 55°C y 7°C respectivamente, y el SCOP en funcionamiento en agua caliente sanitaria según la UNE 16147, donde se indica que la temperatura de preparación del ACS es de 55°C para clima cálido, corresponde con los valores de la tabla posterior:

	SCOP (CAL)	SEER (REF)	SCOP (ACS)
Platinum BC Smart iR32 - 4,5	4,16	4,64	4,25
Platinum BC Smart iR32 - 6	3,61	3,95	3,60
Platinum BC Smart iR32 - 8	3,81	4,32	3,55
Platinum BC Mural iR32 - 4	4,14	4,44	-
Platinum BC Mural iR32 - 6	4,19	4,75	-
Platinum BC Mural iR32 - 8	4,47	4,85	-
Platinum BC Mural iR32 - 10	4,58	4,94	-
Platinum BC Mural iR32 - 12	4,43	4,09	-
Platinum BC Mural iR32 - 16	4,48	4,20	-
Platinum BC V200 iR32 - 4	4,14	4,44	3,85
Platinum BC V200 iR32 - 6	4,19	4,75	3,85
Platinum BC V200 iR32 - 8	4,47	4,85	3,59
Platinum BC V200 iR32 - 10	4,58	4,94	3,59
Platinum BC V200 iR32 - 12	4,43	4,09	3,07
Platinum BC V200 iR32 - 16	4,48	4,20	3,07
Platinum BC Integra iR32 - 4	4,14	4,44	3,99
Platinum BC Integra iR32 - 6	4,19	4,75	3,99
Platinum BC Integra iR32 - 8	4,47	4,85	3,66
Platinum BC Integra iR32 - 10	4,58	4,94	3,66
Platinum BC Integra iR32 - 12	4,43	4,09	2,95
Platinum BC Integra iR32 - 16	4,48	4,20	2,95
Platinum BC Plus Monobloc 2 - 4	4,13	4,14	-
Platinum BC Plus Monobloc 2 - 6	4,20	4,19	-
Platinum BC Plus Monobloc 2 - 8	4,50	4,50	-
Platinum BC Plus Monobloc 2 - 10	4,58	4,58	-
Platinum BC Plus Monobloc 16 - 12	4,43	4,43	-
Platinum BC Plus Monobloc 2 -16	4,48	4,48	-

Madrid, 17 de julio de 2023

D. Joan Blanch Vallhonrat

BAXI CLIMATIZACIÓN, SLU

B68772305

C/. López de Hoyos, 35

28002 Madrid

Director General