

Baxi Climatización, S.L.U. con domicilio fiscal en C/ López de Hoyos, 35 de Madrid, como fabricante y distribuidor en España de las gamas de bombas de calor Platinum BC Monobloc 2.

DECLARA:

Que el SCOP en funcionamiento en agua caliente sanitaria según la **UNE 16147:2017**, donde se indica que la temperatura de preparación del ACS es de 55°C, para clima frío, medio y cálido corresponde con los valores de las tablas posteriores:

Modelo	Perfil máximo declarado	SCOPnet a 2°C	SCOPnet a 7°C	SCOPnet a 14°C
Platinum BC Plus Monobloc 4 MR-2 + AS 200-2E	L	1,65	2,32	2,56
Platinum BC Plus Monobloc 6 MR-2 + AS 200-2E	L	1,54	2,37	2,80
Platinum BC Plus Monobloc 8 MR-2 + AS 200-2E	L	1,58	2,14	2,59
Platinum BC Plus Monobloc 10 MR-2 + AS 200-2E	L	1,46	2,26	2,69
Platinum BC Plus Monobloc 12 MR-2 + AS 200-2E	L	1,33	2,10	2,61
Platinum BC Plus Monobloc 12 TR-2 + AS 200-2E	L	1,33	2,10	2,61
Platinum BC Plus Monobloc 8 MR-2 + AS 300-2E	XL	1,98	2,20	2,89
Platinum BC Plus Monobloc 10 MR-2 + AS 300-2E	XL	1,65	2,62	3,07
Platinum BC Plus Monobloc 12 MR-2 + AS 300-2E	XL	1,50	2,44	2,80
Platinum BC Plus Monobloc 12 TR-2 + AS 300-2E	XL	1,50	2,44	2,80
Platinum BC Plus Monobloc 16 MR-2 + AS 300-2E	XL	1,57	2,29	2,68
Platinum BC Plus Monobloc 16 TR-2 + AS 300-2E	XL	1,57	2,29	2,68

Tabla 1. SCOP_{net} en ACS en clima frío, medio y cálido de las bombas de calor BAXI según UNE-EN 16147:2017

Madrid, 18 de mayo de 2022



Fdo. Vicente Abarca
Product Manager