

LAURA 20/20
LAURA 20/20 F
LAURA 20/20 T

ROCA

ES

Caldera mural de gas

Instrucciones de Instalación,
Montaje y Funcionamiento
para el **INSTALADOR**

GB

Wall-mounted gas boiler

Installation, Assembly, and
Operating Instructions
for the **INSTALLER**

FR

Chaudière murale à gaz

Instructions d'Installation,
de Montage et de Fonctionnement
pour L'**INSTALLATEUR**

DE

Gas-Wandheizkessel

Installation-, Montage- und
Wartungsanleitung
für den **INSTALLATEUR**

IT

Caldaia a gas da parete

Istruzioni d'Installazione,
Montaggio e Funzionamento
per l'**INSTALLATORE**

PT

Caldeira mural a gás

Instruções de Instalação
Montagem e Funcionamento
para o **INSTALADOR**



LAURA 20/20 F



LAURA 20/20




LAURA 20/20 T




44.006.00

Fig. 1



Suministro / Delivery / Livraison
Lieferumfang / Modo di fornitura / Fornecimento


Fig. 2



Importante: Instalar la caldera con los accesorios apropiados y suministrados con ella.
Important: Install the boiler with the appropriate accessories provided.
Important: Installer la chaudière avec les accessoires adéquats fournis avec celle-ci.
Wichtig: Die Gastherme ist mit den dafür geeigneten und mitgelieferten Zubehöerteilen einzubauen.
Importante: Installare la caldaia on gli accessori appropriati, forniti con la stessa.
Importante: A caldeira deverá ser instalada com os acessórios apropriados e fornecidos com a mesma.


Curvas circulador / Pump performane graph
Courbes circulateur / Kennlinien Umwälzpumpe
Curve della pompa di circolazine / Curvas do circulador

Fig. 3




Conexiones hidráulicas / Water connections
Raccords hydrauliques / Wasseranschlüsse
Collegamenti idraulici / Ligações Hidráulicas

Fig. 4



Componentes principales / Main components / Principaux éléments Wichtigste Bauteile / Principali componenti / Componentes principais



- 1 – Intercambiador
- 2 – Quemador
- 3 – Válvula de gas
- 4 – Circulador
- 5 – Sonda sanitaria
- 6 – Sonda Calefacción
- 7 – Seguridad sobrettemperatura
- 8 – Sonda de ionización
- 9 – Electrodo de encendido
- 10 – Vaso de expansión
- 11 – Cuadro de control
- 12 – Válvula de seguridad (G 1/2")
- 13 – Ida Calefacción (G 3/4")
- 14 – Salida Agua Caliente Sanitaria (G 1/2")
- 15 – Alimentación de gas (G 3/4")
- 16 – Entrada agua de la red (G 3/4")
- 17 – Retorno Calefacción (G 3/4")
- 18 – Manómetro analógico
- 19 – Conexiones eléctricas
- 20 – Cámara de combustión
- 21 – Seguridad anti-irrufo
- 22 – Cortafuegos
- 23 – Caja estanca
- 24 – Presostato
- 25 – Extractor
- 26 – Adaptador de conducto (sólo en T)
- 27 – Regulador de gas natural / Filtro de gas
- 28 – Purgador automático

- 1 – Wärmetauscher
- 2 – Brenner
- 3 – Gasventil
- 4 – Umwälzpumpe
- 5 – Sonde Heißwasser
- 6 – Sonde Heizung
- 7 – Überhitzungsschutz
- 8 – Ionisierungsfühler
- 9 – Zündelektroden
- 10 – Ausdehnungsgefäß
- 11 – Schalttafel
- 12 – Sicherheitsventil (G 1/2")
- 13 – Vorlauf Heizung (G 3/4")
- 14 – Auslauf Heißwasser (G 1/2")
- 15 – Gaszuführung (G 3/4")
- 16 – Einlauf Leitungswasser (G 3/4")
- 17 – Rücklauf Heizung (G 3/4")
- 18 – Analoges Manometer
- 19 – Elektrische Anschlüsse
- 20 – Brennkammer
- 21 – Gasschlagschutz
- 22 – Strömungssicherung
- 23 – Dichter Kasten
- 24 – Druckwächter
- 25 – Lüfter
- 26 – Schachtheadapter (nur bei T)
- 27 – Erdgasregler / Gasfilter
- 28 – Automatisches Ablassventil

- 1 – Heat exchanger
- 2 – Burner
- 3 – Gas valve
- 4 – Pump
- 5 – DHW sensor
- 6 – CH sensor
- 7 – Overheat thermostat
- 8 – Flame rod
- 9 – Ignition electrodes
- 10 – Expansion vessel
- 11 – Control panel
- 12 – Safety valve (G 1/2")
- 13 – CH flow (G 3/4")
- 14 – DHW outlet (G 1/2")
- 15 – Gas supply (G 3/4")
- 16 – Mains water inlet (G 3/4")
- 17 – CH return (G 3/4")
- 18 – Mechanical pressure gauge
- 19 – Electrical connections
- 20 – Combustion chamber
- 21 – Flue spillage limit thermostat
- 22 – Draught diverter
- 23 – Airtight box
- 24 – Pressure switch
- 25 – Exhaust fan
- 26 – Flue duct adaptor (in T version only)
- 27 – Natural gas governor / Gas Filter
- 28 – Automatic air vent

- 1 – Scambiatore di calore
- 2 – Bruciatore
- 3 – Valvola gas
- 4 – Pompa di circolazione
- 5 – Sonda acqua calda sanitaria
- 6 – Sonda riscaldamento
- 7 – Protezione contro le sovrattemperatura
- 8 – Sonda di ionizzazione
- 9 – Elettrodi d'accensione
- 10 – Vaso di espansione
- 11 – Quadro comandi
- 12 – Valvola di sicurezza (G 1/2")
- 13 – Mandata riscaldamento (G 3/4")
- 14 – Uscita Acqua Calda Sanitaria (G 1/2")
- 15 – Alimentazione gas (G 3/4")
- 16 – Entrata acqua rete idrica (G 3/4")
- 17 – Ritorno Riscaldamento (G 3/4")
- 18 – Manometro analogico
- 19 – Collegamenti elettrici
- 20 – Camera di combustione
- 21 – Protezione antisuffi
- 22 – Rompi tiraggio antivento
- 23 – Scatola stagna
- 24 – Pressostato
- 25 – Aspiratore
- 26 – Adattatore condotto (solo a T)
- 27 – Regolatore per gas naturale / Filtro di gas
- 28 – Spurgo automatico

- 1 – Échangeur
- 2 – Brûleur
- 3 – Soupape à gaz
- 4 – Circulateur
- 5 – Sonde sanitaire
- 6 – Sonde Chauffage
- 7 – Sécurité surchauffe
- 8 – Sonde d'ionisation
- 9 – Electrodes d'allumage
- 10 – Vase d'expansion
- 11 – Tableau de contrôle
- 12 – Soupape de sécurité (G 1/2")
- 13 – Conduite aller Chauffage (G 3/4")
- 14 – Sortie Eau Chaude Sanitaire (G 1/2")
- 15 – Alimentation en gaz (G 3/4")
- 16 – Entrée de l'eau du réseau (G 3/4")
- 17 – Conduite retour Chauffage (G 3/4")
- 18 – Aquastat analogique
- 19 – Branchements électriques
- 20 – Chambre de combustion
- 21 – Sécurité contre-soufflage
- 22 – Coupe tirage anti-refouleur
- 23 – Caisson étanche
- 24 – Pressostat
- 25 – Extracteur
- 26 – Adaptateur de conduit (uniquement en T)
- 27 – Régulateur de gaz naturel / filtre de gaz
- 28 – Purgeur automatique

- 1 – Permutador
- 2 – Queimador
- 3 – Válvula de gás
- 4 – Circulador
- 5 – Sonda sanitária
- 6 – Sonda Aquecimento Central
- 7 – Segurança sobrettemperatura
- 8 – Sonda de ionização
- 9 – Eléctrodo de ignição
- 10 – Vaso de expansão
- 11 – Quadro de controlo
- 12 – Válvula de segurança (G 1/2")
- 13 – Ida Aquecimento Central (G 3/4")
- 14 – Saída Água Quente Sanitária (G 1/2")
- 15 – Alimentação de gás (G 3/4")
- 16 – Entrada água da rede (G 3/4")
- 17 – Retorno Aquecimento Central (G 3/4")
- 18 – Manómetro analógico
- 19 – Ligações eléctricas
- 20 – Câmara de combustão
- 21 – Segurança anti-retorno
- 22 – Anti-retorno de tiragem
- 23 – Caixa estanque
- 24 – Pressóstato
- 25 – Extractor
- 26 – Adaptador da conduta (só em T)
- 27 – Regulador de gás natural / Filtro de gás
- 28 – Purgador automático

Cableado eléctrico / Wiring diagram / Câblage électrique Elektrische verkabelung / Cablaggio / Cabos eléctricos

ES

- 29 – Conexión a red
- 30 – Fusible (3,15 A)
- 31 – Conexión a Termostato ambiente (opcional)
- 32 – Electroválvulas de potencia
- 33 – Caudalímetro
- 34 – Transformador de encendido
- 35 – Transformador
- 36 – Demanda de A.C.S.
- 37 – Presostato de Calefacción

GB

- 29 – Mains connection
- 30 – Fuse (3.15A)
- 31 – Room thermostat connection (optional)
- 32 – Power solenoid valves
- 33 – Flow meter
- 34 – Ignition transformer
- 35 – Transformer
- 36 – DHW demand
- 37 – CH pressure switch

FR

- 29 – Branchement sur le secteur
- 30 – Fusible (3,15 A)
- 31 – Branchement sur thermostat d'ambiance (optionnel)
- 32 – Électrovannes de puissance
- 33 – Débitmètre
- 34 – Transformateur d'allumage
- 35 – Transformateur
- 36 – Demande d'E.C.S.
- 37 – Pressostat de Chauffage

DE


- 29 – Netzanschluss
- 30 – Sicherung (3,15 A)
- 31 – Anschluss an Raumthermostat (auf Wunsch)
- 32 – Magnetventile Leistung
- 33 – Durchflussmengenmesser
- 34 – Zündtransformator
- 35 – Transformator
- 36 – Heißwasseranforderung
- 37 – Heizungsdruckwächter

IT


- 29 – Collegamento a rete
- 30 – Fusibile (3.15 A)
- 31 – Collegamento a termostato ambiente (opzionale)
- 32 – Elettrovalvole di potenza
- 33 – Flussometro
- 34 – Trasformatore di accensione
- 35 – Trasformatore
- 36 – Domanda A.C.S.
- 37 – Pressostato riscaldamento

PT


- 29 – Ligação à rede
- 30 – Fusível (3,15 A)
- 31 – Ligação a Termóstato ambiente (opcional)
- 32 – Electroválvulas de potência
- 33 – Caudalímetro
- 34 – Transformador de ignição
- 35 – Transformador
- 36 – Consumo de A.Q.S.
- 37 – Pressóstato de Aquecimento Central




- Queda prohibida cualquier intervención interna en el cuadro de control.
- Any adjustments and/or manipulation of the control panel is strictly forbidden.
- Toute intervention interne est interdite dans le tableau de contrôle.
- Jeglicher Eingriff im Innern der Schalttafel ist verboten.
- Sono assolutamente proibiti gli interventi all'interno del quadro comandi
- É proibido realizar qualquer tipo de intervenção interna no quadro de controlo.



**LAURA 20/20 F
LAURA 20/20 T**




LAURA 20/20



- 18.000 kcal/h. Cable gris / Grey cable / Câble gris
Graues Kabel / Gilo grigio / Cabo cinzento
- 12.000 kcal/h. Cable naranja / Orange cable / Câble orange
Orangefarbenes Kabel / Filo arancione / Cabo laranja
- 7.000 kcal/h. Cable azul / Blue cable / Câble bleu
Blaues Kabel / Filo blu / Cabo azul
- Seguridad. Cable rojo / Safety. Red cable / Sécurité. Câble rouge
Sicherheit. Rotes Kabel / Sicurezza. Filo rosso / Segurança. Cabo vermelho

Ver pág. 3 / See page 3
Voir page 3 / Siehe Seite 3
Vedere pag. 3 / Ver pág 3

Cuadros de Control / Control Panels / Tableaux de contrôle Schalttafeln / Quadro comandi / Quadros de controle



Características sobre gases / Gas Details / Caractéristiques concernant les gaz Gaseigenschaften / Caratteristiche dei gas / Características sobre gases	Todos los modelos / All models / Tous les modèles Alle modelle / Tutti i modelli / Todos los modelos							
Categoría / Class / Catégorie / Kategorie / Categoria / Categoria	ES IT GB PT II 2 H3 +				FR DE II 2E+3+ II2E3B/ II2ELL3B/			
Tipo de gas / Type of Gas / Type de gaz / Gastyp / Tipo di gas / Tipo de gás	Natural / Natural / Naturel Erdgas / Naturale / Natural				Butano / Butane Butane Butan Butano / Butano		Propano / Propane Propane Propan Propano / Propano	
	G20	Gas de red (*)		G25	G30		G31	
Consumo / Input rate / Consommation / Verbrauch / Consumo / Consumo (**)	2,75	2,4	3,06	2,88	0,83		1,03	
Presión alimentación / Nominal Inlet Pressure / Pression d'alimentation / Versorgungsdruk / Pressione d'alimentazione / Pressão de alimentação	20 mbar	20 mbar	25 mbar	20 mbar	28 ÷ 30 mbar	50 mbar	37 mbar	
Presión en inyectores / Burner Setting Pressure / Pression aux injecteurs / Düsendruck/ / Pressione agli iniettori / Pressão nos inyectores	9,8 mbar	8,5 mbar	12,6 mbar	10,5 mbar	27 mbar	28,6 mbar	34,1 mbar	
Diámetro inyectores / Injector Size / Diamètre des injecteurs / Düsendurchmesser / Diametro iniettori / Diâmetro dos inyectores	1,30 mm				0,75 mm			
Número de inyectores / Number of injectors / Nombre d'injecteurs / Düsenanzahl / Numero di iniettori / Número de inyectores	13							
Regulación regulador / Governor Setting / Réglage régulateur / Reglereinstellung / Diametro di iniettori / Regulação do regulador (***)	17 ÷ 25 mbar		—		—		—	

(*) Datos referidos al PCI medio de distribución en la red de 9100 kcal/m³

(**) A máxima potencia / At full output / À la puissance maximum / Bei Höchstleistung / Alla massima potenza / Na potência máxima (m³ (st)/h a 15 °C & 1013 mbar)

(***) Pas à la France

Configuración de origen / Factory settings / Configuration d'origine Werksseitige konfiguration / Configurazione di origine / Configuração de origem	Todos los modelos / All models Tous les modèles / Alle modelle Tutti i modelli / Todos os modelos
Potencia en Calefacción / Output to Central Heating / Puissance en Chauffage / Heizleistung / Potência em Aquecimento Central	20,9 kW (18.000 kcal/h)
Posición velocidad circulador / Pump speed position / Position vitesse circulateur / Geschwindigkeitseinstellung Umwälzpumpe Posizione velocità pompa di circolazione / Posição velocidade circulador	2ª
Funcionamiento circulador / Pump operation time / Fonctionnement du circulateur / Umwälzbetrieb / Funzionamento pompa di circolazione Funcionamiento do circulador	30" después paro TA / after stoppage of R.T. / après arrêt TA / nach abstellen TA / dopo arresto TA / depois da paragem TA
Temporización de 6 minutos / 6-minute time delay / Temporisation de 6 minutes / Zeitschaltung 6 minuten / Temporizzazione di 6 minuti Temporização de 6 minutos	Desconectada / De-energized / Débranchée / Abgeschaltet / Disinserita / Desligada (to)
Histéresis / Hysterisis / Hystérésis / Hysterese / Isteresi / Histéresis	15 °C
Unidades de temperatura / Unit of temperature / Unités de température / Temperatureinheit / Unità di temperatura / Unidades de temperatura	° C

Características Técnicas específicas / Specific Technical Data Caractéristiques techniques spécifiques / Gerätspezifische Technische Daten Caratteristiche tecniche specifiche / Características técnica específicas	LAURA 20/20	LAURA 20/20T	LAURA 20/20F
Tipo caldera / Boiler Type / Type chaudière / Kesseltyp / Tipo caldaia / Tipo de caldeira	B11/B11BS	B22	C12/C32/C42/C82
Peso aproximado / Approx. Weight / Poids approximatif / Gewicht ca. / Peso approssimativo / Peso aproximado	33,5 Kg	34 Kg	35,5 Kg
Potencia eléctrica / Electrical Output / Puissance électrique / Elektrische Leistung / Potenza elettrica / Potência eléctrica	120 W	200 W	200 W
Clasificación NOx / NOx Rating / Classification NOx / NOx-Klassifizierung / Classifica NOx / Classificação NOx	2	2	3
Grado de protección / Electrical Protection Level / Degré de protection / Schutzart / Grado di protezione / Grau de protecção	IP 44 D		

Características técnicas generales / General Technical Data / Caractéristiques techniques générales Allgemeine technische daten / Caratteristiche generali / Características técnicas gerais	Todos los modelos / All models Tous les modèles / Alle modelle Tutti i modelli / Todos os modelos
Potencia máxima útil en Calefacción y A.C.S. / Maximum Output to Central Heating and DHW / Puissance maximale utile en Chauffage et E.C.S. Größte Nutzleistung Heizung und Heißwasser / Potenza massima utile in riscaldamento e A.C.S. / Potência máxima útil em Aquecimento Central e A.Q.S.	23,25 kW
Potencia media útil en Calefacción y A.C.S. / Medium Output to Central Heating and DHW / Puissance moyenne utile en Chauffage et E.C.S. Mittlere Nutzleistung Heizung und Heißwasser / Potenza media utile in riscaldamento e A.C.S. / Potência média útil em Aquecimento Central e A.Q.S.	13,95 kW
Potencia mínima útil en Calefacción y A.C.S. / Minimum Output to Central Heating and DHW / Puissance minimale utile en Chauffage et E.C.S. Kleinste Nutzleistung Heizung und Heißwasser / Potenza minima utile in riscaldamento e A.C.S. / Potência mínima útil em Aquecimento Central e A.Q.S.	8,14 kW
Gasto calorífico nominal mínimo y máximo / Rated Heat Input, Min and Max. / Débit calorifique nominale minimale et maximale Minimale und Maximale Wärme-Nennbelastung / Consumo termico nominale minimo e massimo / Gasto calorífico nominal mínimo e máximo	9,7 kW / 25,5 kW
Caudal específico / Specific flow rate / Débit spécifique / Spezische Durchflußmenge / Portata specifica / Caudal específico (Δt = 25 °C)	13,3 l/min
Rendimiento útil, a máxima potencia / Net efficiency at full output / Rendement utile à la puissance maximale / Nutzleistung bei Höchstleistung Rendimento utile alla massima potenza / Rendimento útil com a máxima potência	91,2 %
Rendimiento útil al 30% de la potencia / Net efficiency at 30% output / Rendement utile à 30% de la puissance / Nutzleistung bei 30% Leistung Rendimento utile al 30% della potenza / Rendimento útil com 30% da potência	93,3 %
Temperatura máxima en Calefacción / Max. Heating System Water Temperature / Température maximale en Chauffage Größter Heizungstemperaturwert / Temperatura massima in riscaldamento / Temperatura máxima em Aquecimento Central	90 °C
Temperatura mínima en Calefacción / Min. Heating System Water Temperature / Température minimale en Chauffage Kleinster Heizungstemperaturwert / Temperatura mínima in riscaldamento / Temperatura mínima em Aquecimento Central	30 °C
Temperatura máxima en A.C.S. / Max. DHW Temperature / Température maximale E.C.S. Größter Heißwassertemperaturwert / Temperatura massima in A.C.S. / Temperatura máxima em A.Q.S.	60 °C
Temperatura mínima en A.C.S. / Min. DHW Temperature / Température minimale E.C.S. Kleinster Heißwassertemperaturwert / Temperatura mínima in A.C.S. / Temperatura mínima em A.Q.S.	30 °C
Presión máxima en Calefacción / Max. Heating System Water Pressure / Pression remplissage en chauffage Maximaldruck Heizung / Pressione di riempimento in riscaldamento / Pressão máxima em Aquecimento Central	3 bar
Presión máxima en A.C.S. / Max. DHW Pressure / Pression maximale en E.C.S. Maximaldruck Heißwasser / Pressione massima in A.C.S. / Pressão máxima em A.Q.S.	7 bar
Presión llenado en Calefacción / Central Heating Fill Pressure / Pression remplissage en Chauffage Fülldruck Heizung / Pressione di riempimento in A.C.S. / Pressão de enchimento em Aquecimento Central	1,5 bar
Presión mínima para encender en A.C.S. / Min. DHW Inlet Pressure to Operate the Appliance / Pression minimale pour l'allumage en E.C.S. Mindestdruck Heißwassereinschaltung / Pressione minima in A.C.S. / Pressão mínima para acender em A.Q.S.	0,2 bar
Caudal mínimo para encender en A.C.S. / Min. DHW Flow rate to Operate the Appliance / Débit minimal pour allumer en E.C.S. Minstdurchflussmenge Heißwassereinschaltung / Portata minima d'accensione in A.C.S. / Caudal mínimo para acender em A.Q.S.	3 l/min
Tarado de la válvula de seguridad / Pressure Relief Valve Setting / Tarage de la soupape de sécurité Eichung Sicherheitsventil / Taratura della valvola di sicurezza / Taragem de válvula de segurança	3 bar
Capacidad vaso de expansión / Expansion Vessel Capacity / Capacité du vase d'expansion Fassungsvermögen Ausgleichsbehälter / Capacità vaso di espansione / Capacidade do vaso de expansão	8 l
Presión de llenado vaso de expansión / Expansion Vessel Fill Pressure / Pression de remplissage du vase d'expansion Fülldruck Ausgleichsbehälter / Pressione di riempimento vaso di espansione / Pressão de enchimento do vaso de expansão	0,8 bar
Alimentación eléctrica monofásica / Single-phase Electrical Supply / Alimentation électrique monophasée Einphasen-Stromversorgung / Alimentazione elettrica monofase / Alimentação eléctrica monofásica	230V - 50Hz
Capacidad condensador del circulador / Pump Capacitor Rating / Puissance condensateur du circulateur Kapazität Kondensator Umwälzpumpe / Capacità vaso di espansione / Capacidade do condensador do circulador	3,5 µF
Alimentación termostato de ambiente / Room Thermostat Supply Voltage / Alimentation Thermostat d'ambiance Stromversorgung Raumthermostat / Alimentazione termostato ambiente / Alimentação do termostato de ambiente	230 V

Instalación y montaje / Installation and Assembly / Installation et montage Installation und montage / Installazione e montaggio / Instalação e montagem

1






- Respetar la reglamentación vigente sobre la ventilación del local en que este instalada la caldera, así como las distancias mínimas respecto a materiales inflamables.
- Observe local current regulations on ventilation of the premises where the boiler is sited and minimum distance from flammable materials.
- Respecter la réglementation locale sur la ventilation du local où est installée la chaudière, ainsi que les distances minimales par rapport aux matériaux inflammables.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Belüftung des Raumes, in dem sich der Kessel befindet, sowie die Mindestabstände zu brennbaren Materialien sind einzuhalten.
- Rispettare le prescrizioni legislative sulla ventilazione dei locali dove é installata la caldaia, e le distanze minime dai materiali infiammabili
- Respeitar a regulamentação local sobre a ventilação do local em que a caldeira estiver instalada, assim com as distâncias mínimas relativas a materiais inflamáveis.

2


Realizar la prueba hidráulica
Carry out hydraulic test
Effectuer l'essai hydraulique
Hydraulische Prüfung durchführen
Realizzare le prove idrauliche
Realizar a prova hidráulica

Ver Fig. 4, pág. 2. / See Fig. 4, pag. 2
Voir Fig. 4, pag. 2 / Siehe Abb. 4, seite 2
Vedere Fig. 4, pag. 2 / Ver Fig. 4, pág. 2

La instalación debe realizarla un profesional cualificado
The installation should be performed by a qualified professional
L'installation doit être effectuée par un personnel spécialisé
Die installation ist von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen.
L'installazione deve essere realizzata da un tecnico qualificato
A instalação deve ser feita por um profissional qualificado



Longitud máxima / Maximum length / Longueur maximale Maximale länge / Lunghezza massima / Comprimento máximo



- Se recomienda conducir los condensados a un desagüe, sobre todo, en caso de largos tramos de conducto de evacuación C 82.
- We recommend that condensation is fed into a drain, in particular, when long flue sections C 82 are involved.
- Il est recommandé de diriger les condensats vers un tuyau d'écoulement, en particulier quand il s'agit de longs conduits d'évacuation des fumées C 82.
- Es wird empfohlen, das Kondensatwasser über einen Abfluss abzuleiten, insbesondere bei C 82 langen Rauchabzugsleitungen.
- Si raccomanda di convogliare i condensati a uno scarico, soprattutto in caso di lunghe tubature di evacuazione dei fumi C 82.
- Recomendamos conducir os condensados a um tubo de descarga, nomeadamente, no caso de condutas de evacuação de fumos com segmentos longos C 82.

ES Advertencias

Es importante colocar un buen conducto de evacuación de gases para evitar la inversión de los mismos o una deficiente salida de éstos, así como adoptar las precauciones necesarias para evitar que entren en la caldera las posibles condensaciones producidas en el conducto de evacuación.

Caldera tipo B11BS: Están equipadas con un dispositivo de control de evacuación de los productos de la combustión (PDC), que no debe ponerse fuera de servicio nunca. Si la caldera observa una perturbación en la evacuación de los gases, interrumpirá la alimentación de gas y aparecerá el consiguiente código de anomalía. Ver apartado "Algunas posibles Anomalías". Si se repite la anomalía, avise a su servicio post-venta. La ubicación del dispositivo debe ser siempre la indicada por el fabricante y fijado únicamente con el soporte suministrado. La sustitución de este dispositivo de control debe ser realizada por un técnico cualificado y sólo deben utilizarse repuestos originales. La actuación negligente sobre este dispositivo, o su mal funcionamiento, puede afectar a la seguridad.

Caldera tipo B11: No están equipadas con el dispositivo mencionado anteriormente. Este tipo de caldera sólo puede ser instalada en locales separados de los habitables y con ventilación apropiada directa al exterior.

Caldera tipo C12, C32, C42, B22 y C82: Por cada codo de 90 ° extra, reducir 1,1 m. la longitud máxima. Por cada codo de 45 ° extra, reducir 0,8 m. la longitud máxima. Verificar que el estado de reglaje indicado en la placa de características es compatible con las condiciones de suministro locales.

Las prestaciones indicadas en la placa de características sólo se alcanzarán si las condiciones de suministro de gas son las prescritas.

La instalación de las calderas murales de gas mixtas instantáneas en circuitos de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) realizados en material plástico, requiere imprescindiblemente la colocación de un vaso de expansión entre la válvula de retención y la caldera. Ver apartado "Instalación y Montaje", Fig. 5.

Informar al usuario sobre el funcionamiento de la caldera y de sus dispositivos de seguridad. Entregar las Instrucciones del Usuario al mismo.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.

Para la conexión eléctrica de la caldera se debe prever en la instalación fija (cuadro de control electrónico), un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar con separación de contactos de al menos 3 mm.

La inclusión de la llave de gas con la plantilla de montaje de la caldera no exime, en España, de la obligación de colocar una homologada según la reglamentación vigente.

GB Warning

It is important to install a proper flue system to avoid backflow or irregular outlet of flue gases, and to adopt the necessary precautions in order to prevent possible condensation occurring in the flue duct from entering the boiler.

B11BS type boilers: These boilers are equipped with a flue spillage detection thermostat which should never be disabled. If the boiler detects an inadequate removal of flue gases, the gas supply will be shut off and the corresponding fault code will be displayed. Please refer to the "Troubleshooting" section. If the fault event occurs again, call your nearest After-Sales Service office. This device should always be located in accordance with the manufacturer's instructions and secured with the bracket provided only. This control should be replaced by a qualified technician, using genuine parts only. Improper use or operation of this control may affect safety. **B11 type boilers:** These are not equipped with the above control device. This type of boiler can only be installed in locations away from habitable rooms, with adequate ventilation direct to the outside air.

C12, C32, C42, B22 and C82 type boilers: For each additional 90 ° flue bend, reduce the maximum length by 1,1 m. For each additional 45 ° flue bend, reduce the maximum length by 0,8m.

Check that the settings on the nameplate are compatible with the conditions of local supply.

The ratings in the data nameplate will only be achieved if the gas supply conditions are as prescribed.

The installation of wall-mounted combination boilers with instant DHW production made from plastic material must have an expansion vessel fitted between the check valve and the boiler. See "Installation and Assembly" section, Fig. 5

Please inform the user on how to operate the boiler and its safety devices. Leave the User's Instructions with the appliance.

If the power supply cable is damaged, it should be replaced by manufacturer, your After-Sales Service or similar qualified staff so as to prevent accidents.

An omni-polar circuit breaker with contact gap of at least 3mm. must be included in the fixed installation (electronic control panel) for the electrical connection to the boiler. The inclusion of the gas valve with the wall-mounting jig for the boiler does not excuse, in Spain, the obligation of fitting an officially approved one, according to current regulations.

FR Avertissements

Il est important d'installer un bon conduit d'évacuation des gaz pour éviter l'inversion de ceux-ci ou une évacuation insuffisante et de prendre les précautions nécessaires pour éviter que les possibles condensations qui se produisent dans le conduits d'évacuation entrent dans la chaudière.

Chaudière de type B11BS: Elles sont munies d'un dispositif de contrôle d'évacuation des produits de la combustion (PDC) qui ne doit jamais être hors service. Si la chaudière observe un trouble dans l'évacuation des gaz, elle interrompra l'alimentation de gaz et le code d'anomalie correspondant sera affiché. Voir paragraphe "Quelques anomalies possibles" dans les instructions de l'utilisateur. Si l'anomalie se répète, avertir l'installateur ou le service après-vente. La situation du dispositif doit toujours être celle qui est indiquée par le fabricant et il faut se servir uniquement du support fourni pour le fixer; Le remplacement de ce dispositif de contrôle doit être effectué par un technicien spécialisé et n'utiliser que les pièces de rechange d'origine. Le manque de précautions ou un fonctionnement incorrect de ce dispositif peuvent affecter la sécurité.

Chaudière Type B 11: Elles ne sont pas munies du dispositif cité ci-dessus. Ce type de chaudière ne peut être installé que dans des locaux séparés des pièces habitables et ayant une ventilation adéquate à l'extérieur.

Chaudière type C12, C32, C42, B22 et C82: Pour chaque coude de 90 ° supplémentaire, réduire de 1,1 m la longueur maximum. Pour chaque coude de 45 ° supplémentaire, réduire de 0,8 m la longueur maximum.

S'assurer que l'état du réglage indiqué sur la plaque des caractéristiques est compatible avec les conditions locales de distribution.

Les performances indiquées sur la plaque des caractéristiques ne s'atteindront que si les conditions d'alimentation de gaz correspondent aux prescriptions.

L'installation des chaudières murales de gaz mixtes instantanées dans des circuits d'Eau Chaude Sanitaires (E.C.S.) réalisés en matériau plastique, demande l'installation immédiate d'un vase d'expansion entre la vanne de rétention et la chaudière. Voir paragraphe "Installation et montage", Fig. 5.

Informez l'utilisateur sur le fonctionnement de la chaudière et de ses dispositifs de sécurité. Lui remettre le mode d'emploi.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, ou son service après-vente, ou du personnel qualifié similaire, pour éviter tout danger. Pour le branchement électrique de la chaudière, il faut prévoir, sur l'installation fixe (panneau de contrôle électronique), un interrupteur magnétothermique, assurant une coupure omnipolaire avec une séparation des contacts de 3 mm minimum.

Le fait que le robinet du gaz fasse partie du gabarit de montage de la chaudière n'annule pas l'obligation d'installer un robinet homologué conformément à la réglementation en vigueur.

DE Hinweise

Der Einbau eines leistungsfähigen Rauchabzugs ist wichtig, um ein Zurückströmen der Abgase oder ein mangelhaftes Abziehen derselben zu vermeiden. Zudem sind die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um ein Eindringen des Kondensats, das sich gegebenenfalls Rauchabzug bildet, in den Kessel zu vermeiden.

Kessel vom Typ B 11BS: sind mit einer Vorrichtung ausgestattet, die das Abziehen der Verbrennungsprodukte kontrolliert und unter keinen Umständen abgeschaltet werden darf. Wenn die Anlage eine Störung beim Rauchabzug feststellt, wird die Gaszufuhr unterbrochen und der entsprechende Störungscode angezeigt. Siehe Abschnitt "Einige mögliche Störungen". Kommt es erneut zur Störung, benachrichtigen Sie Ihren Kundendienst. Die Vorrichtung muss immer an dem vom Hersteller angegebenen Ort eingebaut sein und ist ausschließlich mit der mitgelieferten Halterung zu befestigen. Das Austauschen der Kontrollvorrichtung ist nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Verwendung von Originalersatzteilen auszuführen. Eine nachlässige Handhabung der Kontrollvorrichtung oder ein fehlerhafter Betrieb derselben können die Sicherheit beeinträchtigen.

Kessel vom Typ B 11: sind nicht mit dem zuvor genannten Gerät ausgestattet. Dieser Kesseltyp darf nur in Räumen installiert werden, die von den Wohnräumen getrennt sind und eine angemessene direkte Belüftung ins Freie aufweisen.

Kessel vom Typ C12, C32, C42, B22 und C82: Für jeden zusätzlichen Winkel mit 90 ° ist die Maximallänge um 1,1 m zu verringern. Für jeden zusätzlichen Winkel mit 45 ° ist die Maximallänge um 0,8 m zu verringern.

Überprüfen Sie, ob der am Typenschild angegebene Regelzustand mit den Versorgungsbedingungen vor Ort vereinbar ist.

Die am Typenschild verzeichneten Leistungen werden nur erreicht, wenn die Bedingungen bei der Gaszufuhr die Anforderungen erfüllen.

Die Anlagen mit Kombi-Wandheizkessel in Sanitär-Warmwasser Systemen mit Kunststoffrohre fordert die Installation eines Ausdämnungsgefäßes zwischen den Rückschlagventil und das Kessel an. Siehe Abschnitt über "Installation und montage", Abb. 5.

Den Benutzer über die Funktionsweise des Kessels und seiner Sicherheitsvorrichtungen informieren. Die Anleitung für den Benutzer ist dem Benutzer auszuhändigen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst bzw. ähnliches Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Für den elektrischen Anschluss des Kessels ist bauseitig (elektronischer Sicherungskasten) ein Thermomagnetschalter zur omnipolaren Stromunterbrechung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorzusehen.

Das Tatsache, dass mit der Montageschablone des Kessels ein Gashahn mitgeliefert wird, entbindet nicht von der Verpflichtung, einen gemäß der entsprechenden gesetzlichen Regelung zugelassenen Gashahn einzubauen.

IT Avvertenze

È importante collocare una buona canna fumaria per evitare l'inversione dei gas di scarico o una deficiente fuoriuscita degli stessi. È inoltre indispensabile prendere le necessarie precauzioni, per evitare l'entrata nella caldaia della condensa che si possa eventualmente produrre nella canna fumaria.

Caldaie tipo B 11BS: sono dotate di un dispositivo di controllo dell'uscita dei prodotti della combustione (PDC) che non si deve mai annullare. Se nella caldaia si nota una perturbazione nella fuoriuscita dei gas, interrompere l'alimentazione del gas e comparirà il conseguente codice di anomalia. Vedere paragrafo "Alcune possibili anomalie". Se l'anomalia si ripete, avvisare il servizio di assistenza tecnica. L'ubicazione del dispositivo deve essere sempre quella indicata dal fabbricante, e deve essere sempre fissata unicamente con il supporto fornito. La sostituzione di questo dispositivo di controllo deve essere realizzata da un tecnico qualificato, utilizzando solo ricambi originali. Un intervento negligente su questo dispositivo o il suo cattivo funzionamento, può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. **Caldaie tipo B11:** non sono dotate del dispositivo anteriormente citato. Questo tipo di caldaia può essere installato solo in locali separati dall'appartamento e con la ventilazione appropriata, diretta all'esterno.

Caldaie tipo C12, C32, C42, B22 e C82: per ogni gomito di 90° in più, ridurre di 1,1 m la lunghezza massima. Per ogni gomito di 45° in più, ridurre di 0,8 m la lunghezza massima.

Verificare che la regolazione indicata nella targhetta delle caratteristiche sia compatibile con le condizioni di erogazione locali.

Le prestazioni indicate sulla piastrina delle caratteristiche si raggiungeranno solo se le condizioni di alimentazione del gas sono quelle prescritte.

L'installazione di caldaie murali a gas per riscaldamento e produzione istantanea di A.C.S. in impianti di Acqua Calda Sanitaria (A.C.S.) realizzati in materiale plastico richiede tassativamente la collocazione di un vaso di espansione tra la valvola di non ritorno e la caldaia. Vedere punto "Installazione e montaggio" Fig. 5

Informare l'utente in merito al funzionamento della caldaia e dei dispositivi di sicurezza. Consegnare all'utente le istruzioni per l'uso che lo riguardano.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal servizio di assistenza tecnica o da altro personale qualificato, per evitare eventuali pericoli.

Per il collegamento a rete della caldaia è necessario che l'impianto elettrico (quadro comandi elettronico) sia dotato di un interruttore onnipolare magneto-termico con distanza tra i contatti di almeno 3 mm.

L'inclusione del rubinetto del gas nel kit di montaggio della caldaia non esonera dall'obbligo di montarne uno omologato ai sensi della normativa vigente.

PT Advertências

É importante que seja colocada uma boa conduta de evacuação dos gases de forma a evitar a inversão dos mesmos ou a sua saída deficiente, assim como adoptar as precauções necessárias de forma a evitar que entrem na caldeira as possíveis condensações produzidas na conduta de evacuação.

Caldeira tipo B11BS: Estão equipadas com um dispositivo de controlo de evacuação dos produtos da combustão (PDC), que nunca se deve pôr fora de serviço. Se a caldeira regista uma perturbação na evacuação dos gases, interromperá a alimentação do gás e aparecerá o correspondente código de anomalia. Ver capítulo "Algumas anomalias possíveis". Se o problema persistir, consulte o seu serviço de pós-venda. A localização do dispositivo deve ser sempre a indicada pelo fabricante e fixado unicamente no suporte fornecido, devendo a substituição deste dispositivo de controlo ser feita por um técnico qualificado e só devendo ser usadas peças de substituição originais. O manuseamento negligente deste dispositivo, ou o seu mau funcionamento pode afectar a segurança.

Caldeira tipo B11: Não estão equipadas com o dispositivo anteriormente mencionado. Este tipo de caldeira só pode ser instalada em locais afastados das habitações e com ventilação apropriada directa ao exterior.

Caldeira tipo C12, C32, C42, B22 e C82: Por cada cotovelo de 90° extra reduzir em 1,1m o comprimento máximo. Por cada cotovelo de 45° extra reduzir em 0,8 m o comprimento máximo.

Verifique se os valores de ajuste indicados na placa de características são compatíveis com as condições de abastecimento locais.

As prestações indicadas na placa de características só se verificarão se as condições de fornecimento de gás forem as prescritas.

A instalação de caldeiras murais de gás mistas instantâneas em circuitos de Água Quente Sanitária (A.Q.S.) realizados em material plástico, requer a colocação obrigatória de um vaso de expansão entre válvula de retenção e a caldeira. Ver capítulo "Instalação e montagem", Fig. 5.

Informar o utilizador sobre o funcionamento da caldeira e dos respectivos dispositivos de segurança. Entregar ao utilizador o manual de instruções do utilizador.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço de pós-venda ou pessoal similar qualificado, a fim de evitar riscos.

Para a ligação eléctrica da caldeira, a instalação fixa (quadro electrónico de controlo) deve dispor de um interruptor magnetotérmico de corte omnipolar com separação de contactos de no mínimo 3 mm.

A inclusão da válvula de gás com o esquema de montagem da caldeira não isenta da obrigação de colocar uma válvula homologada, de acordo com a regulamentação vigente.

Conexiones eléctricas / Electrical Connections / Connections électriques Elektrische anschlüsse / Collegamenti elettrici / Ligações eléctricas

1



La conexión a tierra es obligatoria
The boiler MUST be earthed.
Les prise de terre est obligatoire
Die Stromzufuhr muss über eine Erdung verfügen
È obbligatoria la messa a terra
A ligação terra é obrigatória

Es obligatorio respetar la conexión fase neutro (L-N).
The live-neutral connection must be correctly observed.
Il est impératif de respecter la polarité Phase Neutre (L-N).
Der Anschluss Leiter / Neutral muss eingehalten werden.
E' obbligatorio rispettare la polarità fase-neutro (L-N).
É obrigatório respeitar a ligação fase neutro (L-N)

2

Debe estar encendido
It should be lit
Doit être allumé
Muss eingeschaltet sein
Deve essere acceso
Deve estar aceso



3

Conexión termostato ambiente (opcional)
Room Thermostat Connection (option)
Branchement thermostat d'ambiance (optionnel)
Anschluss Raumthermostat (auf Wunsch)
Collegamento a termostato ambiente (opzionale)
Ligação termostato ambiente (opcional)




Con resistencia anticipadora
With Anticipatory Resistor
À résistance d'anticipation
Mit antizipierendem Widerstand
Con resistenza anticipatrice
Com resistência antecipadora



4

Cambio de fusible / Fuse Change
Changement de fusible / Sicherung austauschen
Cambio di fusibile / Mudança de fusível



3,15 A

Puesta en marcha / Start-up / Mise en marche / Inbetriebnahme / Avviamento / Arranque

1



Conectar
Plug in
Brancher

Anschließen
Inserire
Ligar

→ 230 V - 50 Hz

2


Debe estar encendido / It should be lit
Doit être allumé / Debe estar encendido
Debe estar encendido / Debe estar encendido



ROCA LAURA

¡1,5 bar!
OK

Si < 1 bar llenar hasta 1,5 bar y cerrar bien / If < 1 bar, refill up to 1,5 bar and shut off fully.
Si < 1 bar remplir jusqu'à 1,5 bar et bien fermer / Bei < 1 bar, bis 1,5 bar füllen und fest schließen
Se < 1 bar, riempire fino a 1,5 bar e chiudere bene / Se < 1 bar, encher até 1,5 bar e fechar bem.



3



ROCA LAURA


Girar / Turn
Tourner / Bewegung
Girare / Girar

- Colocar la velocidad mínima posible para reducir al máximo el ruido de la instalación y purgarla de aire si es necesario.
- Set the minimum speed allowable to minimize possible system noise and bleed the air, if necessary.
- Régler à la plus petite vitesse possible pour réduire au minimum le bruit de l'installation et la purger d'air si besoin est.
- Niedrigste mögliche Geschwindigkeit einstellen, um den von der Anlage verursachten Lärm so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn nötig, Anlage entlüften.
- Regolare alla minima velocità possibile per ridurre al massimo il rumore dell'impianto, e spurgare il circuito se necessario.
- Colocar a menor velocidade possível para reduzir ao máximo o ruído da instalação e purgar o ar, se for necessário.

4



5 Regulación Servicio A.C.S. / DHW Supply Adjustment Réglage Service E.C.S. / Regulierung Heißwasserbetrieb Regolazione Servizio A.C.S. / Regulação Serviço A.Q.S.



ES

Para conseguir un correcto funcionamiento del servicio de Agua Caliente Sanitaria se debe regular el caudal de entrada a la caldera. Para ello abrir el grifo de A.C.S. al máximo y girar el tornillo regulador de caudal situado en el cuerpo de entrada de Agua de red hasta que la temperatura de salida sea de 45 °C funcionando siempre a máxima potencia.

GB

To achieve correct functioning of the Domestic Hot Water supply, the water flow at the boiler inlet must be adjusted. To do this, open the hot water tap fully and turn the flow adjustment screw situated on the body at the mains inlet, until the temperature of the water leaving the tap is 45 °C, always running at maximum output.

FR

Il faut régler le débit d'entrée d'eau dans la chaudière pour que le service d'Eau Chaude Sanitaire fonctionne correctement. Il faut donc ouvrir au maximum le robinet de E.C.S. et tourner la vis de réglage du débit, située dans le bloc d'entrée de l'Eau du réseau, jusqu'à ce que la température de sortie atteigne 45 °C, tandis que celui-ci fonctionne toujours à la puissance maximale.

DE

Um einen korrekten Heißwasserbetrieb zu gewährleisten, ist die in den Kessel einströmende Wassermenge richtig einzustellen. Dazu ist der Heißwasserhahn bis zum Anschlag aufzudrehen und die am Einlauf des Leitungswassers befindliche Einstellschraube zu drehen, bis die Auslauftemperatur bei maximaler Kesselleistung 45 °C beträgt.







IT

Per ottenere un buon funzionamento del servizio di Acqua Calda Sanitaria, è necessario regolare il flusso di entrata dell'acqua nella caldaia. Per farlo, aprire al massimo il rubinetto A.C.S. e ruotare la vite di regolazione del flusso situata nel dispositivo di entrata dell'acqua della rete idrica finché la temperatura di uscita raggiunge i 45 °C funzionando sempre alla massima potenza.




PT

Para que o serviço de Água Quente Sanitária funcione correctamente, deverá regular o caudal de entrada à caldeira. Para isso, abra a torneira de A.Q.S. ao máximo e rode o parafuso regulador de caudal, situado no corpo de entrada de água da rede, até que a temperatura de saída seja de 45 °C funcionando sempre à máxima potência.

Servicio de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria / Central Heating and Domestic Hot Water
Service de Chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire / Heiz- und Heißwasserbetrieb / Servizio di
Riscaldamento e Acqua Calda Sanitaria / Serviço de Aquecimento Central e Água Quente Sanitaria




Servicio de sólo Agua Caliente Sanitaria / Domestic Hot Water only
Service d'Eau Chaude Sanitaire uniquement / Nur Heißwasserbetrieb
Solo servizio di Acqua Calda Sanitaria / Serviço só de Água Quente Sanitária



Montaje del envoltente / Assembly of Outer Casing / Montage de l'habillage
Montage des Kesselmantels / Montaggio del mantello / Montagem do envoltório



Paro / Stop / Arrêt / Stopp / Spento / Paragem



- En esta posición se activa la vigilancia antiheladas (ver apartado “Seguridades”). Para reanudar el servicio, pulse de nuevo o .
- The anti-freeze protection is enabled in this position (see “Safeties” section). To restore the service, press or again.
- Dans cette position, la surveillance antigel est activée (voir paragraphe “Sécurités”). Pour remettre les service en marche, appuyer de nouveau sur ou .

- In dieser Position wird die Frostschutzüberwachung aktiviert (siehe Abschnitt über „Sicherheits-funktionen“). Um den Betrieb wieder aufzunehmen, erneut oder drücken.
- In questa posizione si attiva il dispositivo di protezione antigelate (Vedere punto “Dispositivi di sicurezza”). Per riprendere il servizio, premere un'altra volta o .
- Nesta posição, activa-se a vigilância anticon-gelacção (ver capítulo “Seguranças”). Para retomar o serviço, pressione novamente ou .

Seguridades / Safeties / Sécurités /Sicherheitsfunktionen / Dispositivi di sicurezza / Seguranças

ES

Pulsando el paro , se dispondrán de las siguientes seguridades:

Antibloqueo: Cada día a las 12 horas se activa el circulador durante 30 segundos.

Antiinercias: Después de cada servicio el circulador seguirá funcionando un corto espacio de tiempo.

Antiheladas: Si la temperatura del circuito de calefacción baja a 7 °C, se activará el circulador hasta que la temperatura alcance los 9 °C.

Super antiheladas: Si la temperatura del circuito de calefacción baja a 5 °C, además del circulador, el programa activará el sistema de encendido a la mínima potencia. La caldera se apagará o al cabo de 30 minutos o cuando alcance los 35 °C, lo primero que ocurra.

Importante: Si la caldera no está alimentada eléctricamente, estas seguridades no estarán activadas. En este caso, para evitar el riesgo de heladas en la caldera, recomendamos que se vacíe.

GB

Pressing the button, the following safeties will be available:

Anti-lockout: The pump is activated for 30 seconds every day at 12:00 hours

Anti-inertia: Following every service the pump will run for a short time.

Anti-freeze protection: If the temperature of the Heating Circuit drops to 7 °C, the pump will be turned ON until it rises to 9 °C.

Super anti-freeze protection: If the temperature of the Heating Circuit drops to 5 °C, the pump will be turned ON and the boiler will operate at minimum output. The boiler will be switched off after 30 minutes or when the temperature rises to 35 °C, whichever happens first.

Important: Unless the boiler receives electrical supply, these safeties will not be activated. In this case, the boiler should be emptied to avoid the risk of freezing.

FR

En appuyant sur , on disposera des dispositifs de sécurité suivants:

Antiblocage: Le circulateur se met en marche, chaque jour, à 12h et durant 30 secondes.

Anti-inerties: Après chaque service, le circulateur continuera à fonctionner pendant quelques instants.

Antigel: Si la température du circuit de chauffage descend à 7 °C, le circulateur s'activera jusqu'à ce que la température atteigne 9 °C.

Super antigel: Si la température du circuit de chauffage descend à 5 °C, le programme activera non seulement le circulateur mais aussi le système d'allumage à la puissance minimale. La chaudière s'arrêtera ou au bout de 30 minutes ou bien encore lorsqu'elle atteindra 35°C; ce qui se produira en premier.

Important: Si la chaudière n'est pas alimentée électriquement, ces protections ne seront pas activées. Dans ce cas, pour éviter le risque de prise en glace dans la chaudière, il est recommandé de la vider.

DE

Durch Drücken der Taste folgende Sicherheitsvorrichtungen aktiv:

Antiblockiervorrichtung: Täglich um 12 Uhr schaltet sich die Umwälzpumpe 30 Sekunden lang ein.

Antiträgheitsvorrichtung: Nach jedem Betrieb läuft die Umwälzpumpe noch eine kurze Zeitspanne nach.

Frostschutz: Wenn die Temperatur des Heizkreises auf 7 °C absinkt, schaltet sich die Umwälzpumpe ein, bis die Temperatur wieder auf 9 °C gestiegen ist.

Superfrostschutz: Wenn die Temperatur des Heizkreises auf 5 °C absinkt, aktiviert das Programm neben der Umwälzpumpe auch das Zündsystem auf niedrigster Leistung. Der Kessel schaltet sich entweder nach 30 Minuten Laufzeit oder nach Erreichen von 35 °C ab, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird.

Wichtig: Wird der Kessel nicht mit Strom versorgt, so sind diese Sicherheitsfunktionen nicht aktiviert. In diesem Fall ist es zur Vermeidung von Frostschäden ratsam, das Wasser aus der Anlage abzulassen.

IT

Premendo lo stop , si avranno a disposizione le seguenti sicurezze:

Antiblocco: Ogni giorno, alle ore 12, la pompa di circolazione si attiva per 30 secondi.

Antinerzie: Dopo ogni servizio, la pompa di circolazione continuerà a funzionare per un breve lasso di tempo.

Antigelo: se la temperatura del circuito di riscaldamento scende al disotto dei 7 °C, si attiverà la pompa di circolazione finché la temperatura raggiunga i 9 °C.

Super Antigelo: se la temperatura del circuito di riscaldamento scende al disotto dei 5 °C, oltre alla pompa di circolazione il programma attiverà il sistema d'accensione alla minima potenza. La caldaia si spegnerà solo dopo 30 minuti o quando si raggiungeranno i 35 °C, la prima condizione che si verifichi.

Importante! Se l'alimentazione elettrica della caldaia è staccata, questi dispositivi di sicurezza saranno inattivi. In questo caso, per evitare il rischio di gelate nella caldaia, consigliamo di vuotarla.

PT

Pressionando a paragem , disporá das seguintes seguranças:

Anti-bloqueio: Todos os dias às 12 horas activa-se o circulador durante 30 segundos.

Anti-inércias: Após cada serviço o circulador continua a funcionar durante um curto espaço de tempo.

Anti-congelamento: Se a temperatura do circuito de aquecimento central descer até aos 7 °C, o circulador entra em funcionamento até que a temperatura atinja os 9 °C.

Super anti-congelamento: Se a temperatura do circuito de aquecimento central descer até aos 5 °C, além do circulador, o programa activará o sistema de acendimento na potência mínima. A caldeira apagar-se-á ao fim de 30 minutos ou quando atingir os 35 °C, conforme o que ocorrer primeiro.

Importante: Se a caldeira não estiver electricamente alimentada, estas medidas de segurança não estarão activadas. Neste caso, para evitar o risco de congelação na caldeira, recomendamos o seu esvaziamento.

Mantenimiento / Maintenance / Maintenance /Wartung / Manutenzione / Manutenção

ES

Debe ser realizado una vez al año como mínimo y por personal técnico cualificado. Recomendamos verificar aspectos de seguridad (análisis de combustión), consumos, evacuación de gases y ventilación necesaria.

GB

Must be performed at least once a year by a qualified service engineer. It is advisable that aspects regarding safety (flue gas analysis), consumption, removal of flue gases and ventilation be checked.

FR

Elle doit être effectuée au moins une fois par an et par un personnel technique qualifié. Nous recommandons de vérifier les aspects concernant la sécurité (analyse de combustion), les consommations, l'évacuation de gaz et la ventilation nécessaire.

DE

Mindestens einmal jährlich und durch qualifiziertes Fachpersonal. Empfohlen wird die Überprüfung der Sicherheitsfunktionen (Verbrennungsanalyse), des Verbrauchs, des Rauchabzugs und der erforderlichen Belüftung.

IT

Deve essere effettuata da un tecnico qualificato almeno una volta l'anno. Consigliamo di controllare aspetti di sicurezza (analisi della combustione), consumo, uscita dei gas e ventilazione necessaria.

PT

Deve ser realizada, no mínimo, um vez por ano por pessoal técnico qualificado. Recomendamos verificar aspectos de segurança (análise da combustão), consumos, evacuação de gases e ventilação necessária.

Ajustes opcionales de programación / Optional Programming

Réglages optionnels de programmation / Wahlweise Programmeinstellungen

Regolazione opzionale di programmazione / Ajustes opcionais de programação


1 i 2 seg.!



Entrada y salida de la programación.
Entering/Exit Programming
Entrée et sortie de la programmation
Aufrufen und Verlassen der Programmierfunktion
Entrata e uscita dalla programmazione
Entrada e saída da programação


2

1. Ajustar la potencia en calefacción.
1. Set the desired heat output.
1. Régler la puissance en chauffage.
1. Leistung im Heizbetrieb einstellen.
1. Regolare la potenza del riscaldamento.
1. Ajustar a potência em aquecimento central.



20.000 kcal/h
18.000 kcal/h
15.000 kcal/h
12.000 kcal/h
8.000 kcal/h

2. ¿Esperar 6 min. para volver a arrancar la caldera tras llegar a la temperatura consignada? Si ⇒ t1; No ⇒ t0.
Wait 6 min. to restart the boiler after reaching the set temperature? Yes ⇒ t1; No ⇒ t0.
Attendre 6 minutes pour remettre la chaudière en marche quand elle atteint la température consignée? Oui ⇒ t1; Non ⇒ t0.
Vor erneutem Start des Kessels nach Erreichen der Soll-Temperatur 6 Minuten warten? Ja ⇒ t1; Nein ⇒ t0.
Attendere 6 minuti per riavviare la caldaia dopo il raggiungimento della temperatura programmata? Sì ⇒ t1; No ⇒ t0.
Esperar 6 min. para voltar a arrancar a caldeira ao alcançar a temperatura programada? Sim ⇒ t1; Não ⇒ t0.




3. Grabar los cambios
Store the changes
Enregistrer les changements
Änderungen abspeichern
Memorizzare le modifiche
Gravar as modificações




3

1. Ajustar la histeresis:
Adjust the hysteresis:
Régler l'hystérésis:
Hysteresie einstellen:
Regolare l'isteresi:
Ajustar a histerese:
8 °C ÷ 22 °C.



2. Circulador funcionando constantemente ⇒ P1
Circulator functioning 30" después del servicio ⇒ P0
Pump running all the time ⇒ P1
Pump running 30" after service ⇒ P0
Circulateur fonctionnant constamment ⇒ P1
Circulateur fonctionnant 30" après le service ⇒ P0
Umwälzpumpe läuft ständig ⇒ P1
Umwälzpumpe läuft nach dem Betrieb noch 30" ⇒ P0
Pompa di circolazione costantemente in funzione ⇒ P1
Pompa di circolazione in funzionamento per 30" dopo il servizio ⇒ P0
Circulador funcionando constantemente ⇒ P1
Circulador funcionando 30" depois do serviço ⇒ P0



3. Grabar los cambios
Store the changes
Enregistrer les changements
Änderungen abspeichern
Memorizzare le modifiche
Gravar as modificações



4

Cambio de unidades de temperatura
Changing the temperature scale
Changement des unités de température
Änderung der Temperatureinheiten
Cambio unità di temperatura
Mudança de unidades de temperatura



3. Grabar los cambios
Store the changes
Enregistrer les changements
Änderungen abspeichern
Memorizzare le modifiche
Gravar as modificações



5

1. Información del caudal de agua fría instantánea en uso.
Instant cold water flow rate in use.
Information sur le débit d'eau froide instantanée utilisé.
Information über Durchflussmenge des sofort zur Verfügung stehenden Kaltwassers, das genutzt wird.
Informazioni sulla portata d'acqua fredda istantanea in uso.
Informação do caudal de água fria instantânea em uso.



527 l/h

2. Información del volumen de agua fría instantánea usado.
Instant cold water flow rate used.
Information sur le volume d'eau froide instantanée utilisé.
Information über Volumen des sofort zur Verfügung stehenden Kaltwassers, das genutzt wurde.
Informazioni sul volume d'acqua fredda istantanea usato.
Informação do volume de água fria instantânea usado.



801 m³


3. Información de las horas de funcionamiento de la válvula de gas.
Gas valve hours run counter.
Information sur les heures de fonctionnement de la soupape à gaz.
Information über Betriebsstunden des Gasventil.
Informazioni sul funzionamento della valvola di gas.
Informação das horas de funcionamento da válvula de gás.



3901 h

6

Ajuste de la fecha / Setting the date
Réglage de la date / Enistellung des Datums
Einstellung des Datums / Regolazione data



09/12/2001

Grabar la fecha
Store the date
Enregistrer la date
Datum abspeichern
Memorizzare data
Gravar a data



7



Información de la presión del presostato de gases de la combustión.
Flue gas pressure switch information.
Information sur la pression du pressostat des gaz de combustion.
Information über den Druck am Druckwächter Verbrennungsgase.
Informazioni sulla pressione del pressostato dei gas della combustione.
Informação da pressão do pressostato de gases da combustão.



2,9 mbar



8

- La temperatura máxima de ida de calefacción queda limitada a 50 °C. Si ➡ r1; No ➡ r0.
- The maximum heating flow temperature is limited to 50 °C. Yes ➡ r1; No ➡ r0.
- La température maximale aller de chauffage est limitée à 50 °C. Oui ➡ r1; Non ➡ r0.
- Die maximale Vorlauftemperatur der Heizung beträgt 50 °C. Ja ➡ r1; Nein ➡ r0.
- La temperatura massima di mandata del riscaldamento è limitata a 50 °C. Sì ➡ r1; No ➡ r0.
- A temperatura máxima de ida de aquecimento fica limitada a 50 °C. Sim ➡ r1; Não ➡ r0.



9

- ¿Activar resistencia opcional A.C.S.? Si ➡ h1; No ➡ h0.
- Activate the DHW optional resistor? Yes ➡ r1; No ➡ r0.
- Activer la résistance en option d'E.C.S.? Oui ➡ r1; Non ➡ r0.
- Die optionale Heißwasserwiderstand aktivieren? Ja ➡ r1; Nein ➡ r0.
- Attivare la resistenza optional di A.C.S.? Sì ➡ r1; No ➡ r0.
- Ativar resistência opcional de A.Q.S.? Sim ➡ r1; Não ➡ r0.



Regulación alimentación de gas / Gas Supply Adjustament / Réglage de l'alimentation de gaz Gaszufuhr regulieren / Regolazione dell'alimentazione del gas / Regulação da alimentação do gas

1

- Tras el primer encendido, comprobar la presión y el consumo de gas.
- After the first lighting, check the gas inlet pressure and input rate.
- Au premier allumage, vérifier la pression et la consommation de gaz.
- Nach der ersten Zündung Gasdruck und Gasverbrauch prüfen.
- Dopo la prima accensione, controllare la pressione e il consumo d'acqua
- Depois do primeiro acendimento, verificar a pressão e o consumo de gás.


Ver pág. 5 / See page 5
Voir page 5 / Siehe seite 5
Vedere pag. 5 / Ver pág. 5



2

- Sólo en Gas Natural y Gas ciudad
- With Nat Gas and town gas only
- Seulement en GN et gaz de ville
- Nur bei erdgas und stadtgas
- Solo con G.N. e gas città
- Só GN e gás cidade

Pas en France



Función Máxima potencia / Maximum Output Function / Fonction Puissance maximale Kleinste Nutzleistung-Funktion / Funzione potenza massima / Função potência máxima

- Para realizar pruebas de combustión, la caldera se puede poner a máxima potencia durante 8 minutos con el circulador en funcionamiento.
- **Activación:** seleccionar servicio invierno y pulsar botón según foto.
- **Desactivación:** tras 8 minutos de funcionamiento o pulsando .


- To carry out combustion tests, the boiler can be fired at full output for 8 minutes in the Heating mode.
- **Switching on:** Select the winter service and press the button as shown in the picture.
- **Switching off:** After operating for 8 minutes or by pressing the .

- Pour réaliser des essais de combustion, on peut laisser la chaudière fonctionner, à sa puissance maximale, durant 8 minutes, en position chauffage.
- **Activation:** sélectionner le service hiver et pousser sur le bouton comme l'indique la photo.
- **Désactivation:** Après 8 minutes de fonctionnement ou en appuyant sur la touche .







- Zur Durchführung von Brenntests kann der Heizkessel im Heizbetrieb 8 Minuten lang auf Höchstleistung gestellt werden.
- **Aktivierung:** Winterbetrieb auswählen und Knopf drücken (siehe Foto).
- **Desaktivierung:** Nach 8 Minuten oder durch Drücken der .

- Per realizzare prove di combustione, si fa funzionare la caldaia alla massima potenza durante 8 minuti in modo riscaldamento.
- **Attivazione:** selezionare il funzionamento invernale e premere il pulsante (vedere illustrazione).
- **Disattivazione:** dopo 8 minuti di funzionamento o premendo il tasto .

- Para realizar testes de combustão, a caldeira pode pôr-se na máxima potência durante 8 minutos, em modo de calefação.
- **Ativação:** seleccionar serviço de Inverno e carregar no botão indicado na fotografia.
- **Desativação:** após 8 minutos de funcionamento ou carregando em .




**Algunas posibles anomalías / Troubleshooting / Quelques anomalies possibles
Eineige mögliche Störungen / Alcune possibili anomalie / Algumas anomalias possíveis**


			
03	06 / 14	12 / 17	07 / 15 / 19 / 20
-Falta presión en el circuito de Calefacción. -Not enough pressure in CH circuit. -Manque de pression dans le circuit de Chauffage. -Im Heizungskreislauf fehlt Druck. -Manca pressione nel circuito di Riscaldamento. -Falta pressão no circuito de Aquecimento Central 	-Sobretensión abierta, posiblemente por aire dentro de la instalación o por el circulador agarrotado. -Overheat stat valve is open, perhaps because of air in system or seized pump. -Surchauffe ouverte, il y a sans doute de l'air dans l'installation ou le circulateur est grippé. -Übrehitzungsschutz offen, möglicherweise weil sich Luft in der Anlage befindet oder weil die Umwälzpumpe blockiert ist. -Spia di sovratemperatura accesa, probabilmente per la presenza d'aria nel circuito oppure per blocco della pompa di circolazione. -Sobretensão aberta, possivelmente por ar dentro da instalação ou circulador gripado.	-No llega el gas a la caldera o a los quemadores. -Gas does not reach boiler or burners. -Le gaz n'arrive pas à la chaudière ou aux brûleurs. -Es gelangt kein Gas in den Kessel oder zu den Brennern. -Non arriva gas alla caldaia o ai bruciatori. -O gás não chega à caldeira ou aos queimadores. 	-Defecto de tiro en el conducto de evacuación. -Faulty chimney "pull" in flue stack. -Défaut de tirage dans le conduit d'évacuation. -Mangelhafter Zug im Abzugsschacht. -Difetto di tiraggio nel condotto di evacuazione. -Defeito de tiragem na conduta de evacuação. 
-Llenar el circuito y luego cerrar bien el grifo de llenado. -Refill circuit and then shut fill point valve fully. -Remplir le circuit et ensuite bien fermer le robinet de remplissage. -Kreislauf füllen und dann den Füllhahn fest schließen. -Riempire il circuito e poi richiudere accuratamente il rubinetto di riempimento. -Encher o circuito e, depois, fechar bem a torneira de enchimento. 	-Purgar de aire la instalación actuando en los purgadores, o desbloquear el circulador. -Bleed air in system through air vents or release pump. -Purger l'air de l'installation avec les purgeurs ou débloquent le circulateur. -Die Anlage über die Ablassventile entlüften oder die Blockierung der Umwälzpumpe beseitigen. -Spurgare l'aria dal circuito agendo sugli spurghi, oppure sbloccare la pompa di circolazione. -Purgar o ar da instalação através dos purgadores ou desbloquear o circulador.  	-Verificar la apertura de todas las llaves de entrada de gas a la caldera. -Check that all boiler gas inlet cocks are open. -Vérifier l'ouverture de tous les robinets de distribution de gaz à la chaudière. -Überprüfen, dass alle Gaseinlasshähne zum Kessel geöffnet sind. -Controllare che tutti i rubinetti del gas che vanno alla caldaia siano aperti. -Verificar a abertura de todas as válvulas de entrada de gás à caldeira. 	-Verificar la correcta evacuación del conducto o la excesiva longitud del mismo. Si es necesario sustituirlo. -Check the correct removal of flue gases or excessive length of flue duct. Replace if necessary. -Vérifier l'évacuation correcte du conduit et s'il n'est pas trop long. Le changer, si besoin est. -Korrekten Abzug aus dem Schacht überprüfen bzw. ob der Schacht zu lang ist. Wenn nötig, austauschen. -Controllare che il condotto permetta una buona evacuazione dei gas, o che non sia troppo lungo. Se necessario, sostituirlo. -Verificar a correcta evacuação da conduta ou o excessivo comprimento da mesma. Substituir a conduta, se necessário.
-Solicitar directamente cualquier servicio. Ver pág. 11. -Call for any service mode. See page 11. -Demander directement tout service. Voir page 11. -Direkt irgendeinen Betrieb anfordern. Siehe Seite 11. -Richiedere direttamente qualsiasi servizio (Vedere pagina 11). -Solicitar directamente qualquer serviço. Ver pág. 11. 	-Pulsar el rearme instalado dentro de la caldera y pulsar el pulsador de rearme. -Press reset button inside the boiler and press lockout reset button. -Appuyer sur le réarmement installé dans la chaudière et appuyer sur le poussoir de réarmement. -Im Kessel installierte Rücksetzvorrichtung drücken und Druckschalter zum Zurücksetzen drücken. -Premere il ripristino situato nell'interno della caldaia e premere il pulsante di reset. -Pressionar o rearme instalado dentro da caldeira e pressionar o botão de rearme.  	-Pulsar el pulsador de rearme y solicitar servicio. -Press lockout reset button and call for service. -Appuyer sur le poussoir de réarmement et demander le service. -Druckschalter zum Zurücksetzen drücken und Betrieb anfordern. -Premere il pulsante di reset e richiedere un servizio. -Pressionar o botão de rearme e solicitar serviço. 	-Pulsar el pulsador de rearme y solicitar servicio. -Press lockout reset button and call for service. -Appuyer sur le poussoir de réarmement et demander le service. -Druckschalter zum Zurücksetzen drücken und Betrieb anfordern. -Premere il pulsante di reset e richiedere un servizio. -Pressionar o botão de rearme e solicitar serviço. 
- Si se vuelve a bloquear la caldera, tome nota del código de anomalía y avise a su servicio post-venta. - If the boiler locks out again, please take down the fault code number and call your nearest After-Sales Service office. - Si la chaudière se bloque de nouveau, notez le code d'anomalie et prévenez le service après-vente. - Kommt es erneut zur Blockierung des Kessels, notieren Sie sich den Störungscod und benachrichtigen Sie Ihren Kundendienst. - Se la caldaia si blocca di nuovo, annotare il codice dell'anomalia e avisare il servizio di assistenza tecnica. - Se a caldeira ficar bloqueada novamente, anote o código da anomalia e consulte o seu o serviço de pós-venda.			

Cambio de gas / Gas Type Changeover / Changement de gaz Umstellung gastyp / Cambio di gas / Mudança de gás


Leer las Instrucciones que se acompañan con el Kit / Read the instructions that come with the kit
Lire les instructions fournies avec le kit / Die dem Einbauset beiliegenden Anweisungen lesen
Leggere attentamente le istruzioni contenute nel kit / Ler as Instruções que acompanham o kit



Pas en France



G 20 / G 25 → G 30 / G 31



Pas en France



G 30 / G 31 → G 20 / G 25

- Retirar la válvula de gas G 20 / G 25 con un regulador y colocar la válvula de G 30 / G 31.
- Remove the G 20 / 25 gas valve and its governor and replace it with a G 30 / G 31 type valve.
- Retirer la soupape à gaz G 20 / G 25 avec son régulateur et monter la soupape G 30 / G 31.
- Gasventil G 20 / G 25 samt Regler entfernen und das Ventil für G 30 / G 31 anbringen.
- Togliere la valvola di gas G 20 / G 25 con il regolatore e montare la valvola G 30 / G 31 Centrare.
- Retirar a válvula de gás G 20 / G 25 com o respectivo regulador e colocar a válvula de G 30 / G 31.



- Retirar la válvula de gas G 30 / G 31 y colocar la válvula de G 20 / G 25 con su regulador.
- Remove the G 30 / G 31 gas valve and replace it with a G 20 / G 25 type valve and its governor.
- Retirer la soupape à gaz G 30 / G 31 et monter la soupape G 20 / G 25 avec son régulateur.
- Gasventil G 30 / G 31 entfernen und das Ventil für G 20 / G 25 samt Regler anbringen.
- Togliere la valvola di gas G 30 / G 31 e montare la valvola G 20 / G 25 con il regolatore.
- Retirar a válvula de gás G 30 / G 31 e colocar a válvula de G 20 / G 25 com o respectivo regulador.

ES

Ver apartado "Regulación alimentación de gas". La válvula de gas es un conjunto monobloc no manipulable. No desmontarla nunca. Los ajustes, reglajes o modificaciones que afectan al gas, deben ser efectuados por un técnico cualificado.

GB

Refer to the "Gas Supply Adjustment" section. The gas valve is a non-manipulable monoblock unit. Do not disassemble it. Any adjustments and/or alterations affecting the gas must be carried out by a qualified technician.

FR

Voir paragraphe "Réglage alimentation de gaz". La soupape à gaz est un ensemble monobloc non manipulable. Ne jamais la démonter. Les ajustements, réglages ou modifications qui affectent le gaz doivent être effectués par un technicien qualifié.

DE

Siehe Abschnitt "Regulieren der Gaszufuhr". Das Gasventil ist eine nicht einstellbare Monoblockeinheit und darf nicht zerlegt werden. Den Gasbrennstoff betreffende Einstellungen, Regelungen oder Veränderungen sind von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen.

IT

Vedere paragrafo "Regolazione dell'alimentazione di gas". La valvola del gas è un complesso monoblocco su cui non si deve intervenire. Non smontarla mai. Le tarature, regolazioni o modifiche che interessano il gas, devono essere effettuate da tecnici qualificati.

PT

Ver o capítulo "Regulação da alimentação do gás". A válvula de gás é um conjunto monobloco não manipulável. Nunca a desmontar. Os ajustes, regulações ou alterações que afectam o gás, devem ser feitas por um técnico qualificado.

ES

Marcado CE

Las calderas murales de gas Roca son conformes a la Directiva Europea 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética, a la Directiva Europea 90/396/CEE de Aparatos de gas, a la Directiva Europea 73/23/CEE de Baja Tensión y a la Directiva Europea 92/42/CEE de Rendimiento.

GB

CE Marked

Roca wall-mounted boilers comply with the following European Directives: 89/336/EEC on Electromagnetic Compatibility, 90/396/EEC on Gas Appliances, 73/23/EEC on Low Voltage, and 92/42/EEC on Efficiency.

FR

Marque CE

Les chaudières murales à gaz de Roca sont conformes aux directives de la CEE suivantes: Directive relative à compatibilité électro-magnétique 89/336/CEE, Directive relative aux appareils à gaz 90/396/CEE, Directive relative à la basse tension 73/23/CEE, Directive relative au rendement 92/42/CEE

DE

EG-Kennzeichnung

Die Gas-Wandheizkessel von ROCA entsprechen der europäischen Richtlinie 89/336/EWG über elektromagnetische Verträglichkeit, der Europäischen Richtlinie 90/396/EWG über Gasverbrauchseinrichtungen, der europäischen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, der europäischen Richtlinie 92/42/EWG über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln.

IT

Marchio CE

Le caldaie a gas da parete Roca soddisfano le Direttive Europee 89/336/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica, 90/396/CEE sugli Apparecchi a Gas, 73/23/CEE sugli Apparecchi a Bassa Tensione e 92/42/CEE sul Rendimento.

PT

Marca CE

As caldeiras murais a gás Roca estão conformes com a Directiva Europeia 89/336/CEE de Compatibilidade Electromagnética, a Directiva Europeia 90/396/CEE de Aparelhos a Gás, a Directiva Europeia 73/23/CEE de Baixa Tensão e a Directiva Europeia 92/42/CEE de Rendimento

ROCA

Roca Calefacción, S.L.
Corporación Empresarial Roca

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
Teléfono 93 366 1200
Telefax 93 419 4561
www.roca.es



N° CS/1998/CE115/002