




ENERG

енергия · ενεργεια



| Saunier Duval

|| Thema Condens AS 25-CS/1-Cf (N-ES)



A

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D


E

F


G

A

+



+



+



+





Hoja de cálculo Sistema para calefacción

Figura 1. Para los aparatos de calefacción con caldera principal y los sistema con generadores de calor con caldera principal, elemento de la ficha para un equipo de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y un sistema de generador de calor combinado, control de temperatura y dispositivo solar, respectivamente, que indica la eficiencia energética estacional de calefacción del sistema ofrecido



Eficiencia energética estacional de la caldera en calefacción 1
94 %

Regulador de temperatura 2
 De la hoja de datos del regulador de temperatura + 3

Clase I = 1 %, Clase II = 2 %, Clase III = 1,5 %, Clase IV = 2 %, Clase V = 3 %, Clase VI = 4 %, Clase VII = 3,5 %, Clase VIII = 5 %

Caldera adicional 3
 De la hoja de datos de la caldera ± 0

Eficiencia energética estacional de calefacción (en %)

Contribución solar 4
 De la hoja de datos del dispositivo solar + 0

III'

Superficie del colector
(en m²)

IV'

Volumen del depósito
(en m³)

Eficiencia del colector (en %)

Clasificación del depósito
A+ = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

$(\quad \times \quad + \quad \times \quad) \times 0.9 \times (\quad / 100) \times \quad =$

5
+ 0

Eficiencia energética estacional en calefacción (en %)

I'

II'

Bomba de calor adicional 5
 De la hoja de datos de la bomba de calor + 0

Eficiencia energética estacional en calefacción (en %)

Contribución solar Y bomba de calor adicional 6
 Seleccionar un valor inferior - 0

$0.5 \times \quad$

$0.5 \times \quad =$

7
97

Eficiencia energética estacional del sistema en calefacción

Clase de eficiencia energética estacional del sistema en calefacción

☐ G

☐ F

☐ E

☐ D

☐ C

☐ B

☒ A

☐ A+

☐ A++

☐ A+++

< 30 %

≥ 30 %

≥ 34 %

≥ 36 %

≥ 75 %

≥ 82 %

≥ 90 %

≥ 98 %

≥ 125 %

≥ 150 %

¿Caldera y bomba de calor adicional montadas con emisores de calor de baja temperatura a 35 °C ?

De la hoja de datos de la bomba de calor

$\quad + (50 \times \quad) =$

7
0

La eficiencia energética indicada en esta hoja de datos para el conjunto de productos difiere posiblemente de la eficiencia energética tras su instalación en un edificio, ya que esta depende de otros factores tales como la pérdida de calor en el sistema de distribución y el dimensionamiento de los productos en relación con el tamaño y las características del edificio.

- I: valor de la eficiencia energética estacional del generador preferente de calor para calefacción, expresado en porcentaje;
- II: factor de ponderación de la potencia calorífica de los generadores de calor preferente y complementario de una instalación combinada;
- III: valor de la expresión matemática: $294 / (11 \cdot \text{Prated})$, donde Prated está relacionada con el generador de calefacción principal;
- IV: valor de la expresión matemática: $115 / (11 \cdot \text{Prated})$, donde Prated está relacionada con el generador de calefacción principal;