




ENERG

енергия · ενεργεια



| Saunier Duval

|| Thema Condens 31-CS/1-Cf (N-ES)



A



A



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C




D

E

F

G

A



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

F

G

A



Hoja de cálculo Sistema para calefacción y producción de ACS

Figura 1. Para los aparatos de calefacción con caldera principal y los sistema con generadores de calor con caldera principal, elemento de la ficha para un equipo de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y un sistema de generador de calor combinado, control de temperatura y dispositivo solar, respectivamente, que indica la eficiencia energética estacional de calefacción del sistema ofrecido



Eficiencia energética estacional de la caldera en calefacción 1
 94 %

Regulador de temperatura 2
 De la hoja de datos del regulador de temperatura 3
 + 3

Caldera adicional 3
 De la hoja de datos de la caldera 0
 (-) x 0.1 = ± 0

Contribución solar 4
 De la hoja de datos del dispositivo solar 0
 (x + x) x 0.9 x (/ 100) x = + 0

Bomba de calor adicional 5
 De la hoja de datos de la bomba de calor 0
 (-) x = + 0

Contribución solar Y bomba de calor adicional 6
 Seleccionar un valor inferior 0
 0.5 x o 0.5 x = - 0

Eficiencia energética estacional del sistema en calefacción 7
 97

Clase de eficiencia energética estacional del sistema en calefacción

☐ **G**
< 30 %

☐ **F**
≥ 30 %

☐ **E**
≥ 34 %

☐ **D**
≥ 36 %

☐ **C**
≥ 75 %

☐ **B**
≥ 82 %

☒ **A**
≥ 90 %

☐ **A⁺**
≥ 98 %

☐ **A⁺⁺**
≥ 125 %

☐ **A⁺⁺⁺**
≥ 150 %

¿Caldera y bomba de calor adicional montadas con emisores de calor de baja temperatura a 35 °C ?


De la hoja de datos de la bomba de calor 7
 + (50 x) = 0

La eficiencia energética indicada en esta hoja de datos para el conjunto de productos difiere posiblemente de la eficiencia energética tras su instalación en un edificio, ya que esta depende de otros factores tales como la pérdida de calor en el sistema de distribución y el dimensionamiento de los productos en relación con el tamaño y las características del edificio.

- I: valor de la eficiencia energética estacional del generador preferente de calor para calefacción, expresado en porcentaje;
- II: factor de ponderación de la potencia calorífica de los generadores de calor preferente y complementario de una instalación combinada;
- III: valor de la expresión matemática: $294 / (11 \cdot \text{Prated})$, donde Prated está relacionada con el generador de calefacción principal;
- IV: IV: valor de la expresión matemática: $115 / (11 \cdot \text{Prated})$, donde Prated está relacionada con el generador de calefacción

Sistema para calefacción y producción de ACS
Thema Condens 31-CS/1-Cf (N-ES) Thema Condens 31-CS/1-
Cf (N-ES)
0010025145

0020311564_00



principal;



Hoja de cálculo Sistema para calefacción y producción de ACS

Figura 5. Para los sistemas con caldera como generador principal y los sistema con bomba de calor como generador principal, elemento de la ficha para un sistema de generador de calor, control de temperatura y dispositivo solar que indica la eficiencia energética de calentamiento de agua del sistema



Eficiencia energética de la caldera mixta para producción de agua caliente sanitaria

Perfil de carga declarado:

XL

85 %

Contribución solar

De la hoja de datos del dispositivo solar

$$(1.1 \times -10\%) \times - \text{Electricidad auxiliar} = 0$$

Eficiencia energética del sistema para la producción de agua caliente sanitaria para climas medios

85

Clase de eficiencia energética de la producción de agua caliente sanitaria correspondiente al equipo combinado en climas medios

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
☐ M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
☐ L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
☒ XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
☐ XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Eficiencia energética de la producción de agua caliente sanitaria para climas fríos o cálidos

Más frío: 85 - 0.2 x 0 = 85

Más cálido: 85 + 0.4 x 0 = 85

La eficiencia energética indicada en esta hoja de datos para el conjunto de productos difiere posiblemente de la eficiencia energética tras su instalación en un edificio, ya que esta depende de otros factores tales como la pérdida de calor en el sistema de distribución y el dimensionamiento de los productos en relación con el tamaño y las características del edificio.

- I: valor de la eficiencia energética estacional del generador preferente de calor para calefacción, expresado en porcentaje;
- II: factor de ponderación de la potencia calorífica de los generadores de calor preferente y complementario de una instalación combinada;
- III: valor de la expresión matemática: $294 / (11 \cdot \text{Prated})$, donde Prated está relacionada con el generador de calefacción principal;